



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

✗ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 256883

Ref. verslag

RAP ME1821412188-2

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



✗ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

□ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

□ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

□ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	LAMPENIST		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	MAD213C		Gemeente			WARGEM
BTW-nummer	BE0405428326					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	WOONING		Postnr.			2860
Adres	BEGYMONWEG 51		Gemeente			SEH240301459
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□		Elektriciteits- verdelers			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)		<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	230V
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	6x16mm <sup>2</sup>
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	MAX 10A
Type alg. schakelaar	DITTSIAK
Aantal borden	2
Aantal eindstroombanen	20
Type aardelektrode	LUS
Algemene diff.stroom.inr.	93A/140A
Bijkomende diff.stroom.inr.	03A/163A
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :	-

<b>Metingen</b>	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01	
Aardspreidingsweerstand :	1,6 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	55 MΩ	Werkingsdifferentieelstroominrichting :
				OK / NOK
				Continuïteit PE-geleiders & equipot. :
				OK / NOK

**Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)**

OPM. GGDY TOEGESTELLEN GEMAKT

□ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP \_\_\_ / \_\_\_ - \_\_\_

**Besluit**

✗ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

□ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : \_\_\_ / \_\_\_ - \_\_\_

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	28/12/2012	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (27) GOLPAERT Mario	Datum onderzoek:	28/12/2012
---------------------------------------	------------	--	--	--	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.12.2015)